

武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 3 月 30 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:48	6:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.79	0.90	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:10	11:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.80	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:38	11:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.88	0.50	
	4、联城路79号	11:23	11:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.57	<5	无	无	0.73	0.40	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:50	10:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.78	0.60	
	6、沌口街正街11号	7:00	7:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.73	0.50	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:24	8:24-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	0.75	<5	无	无	/	0.80	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	8:09	8:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:36	8:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:03	9:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:17	9:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:35	9:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:31	7:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.99	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:43	7:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.40	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:54	7:54-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	7:15	7:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.58	0.50	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:17	10:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:33	10:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.61	0.50	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水 ≥0.3	