

武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 4 月 1 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:40	6:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	0.81	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路47号	11:12	11:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.83	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:39	11:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.80	0.50	
	4、联城路79号	11:26	11:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.81	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:56	10:56-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.76	0.50	
	6、沌口街正街11号	6:53	6:53-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.87	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:29	8:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	0.9	< 5	无	无	/	0.80	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	8:15	8:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294号	8:43	8:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.6	<5	无	无	/	0.40	
区级	10、汉南第二水厂	9:56	9:56-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:12	9:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:30	9:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:22	7:22-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.79	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:35	7:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:47	7:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	7:10	7:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.77	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:25	10:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.69	0.40	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:39	10:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.78	0.40	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出 厂 水 ≥0.3	