

武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 4 月 11 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:55	6:55-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	1.01	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路47号	11:09	11:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.95	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:43	11:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.97	0.50	
	4、联城路79号	11:28	11:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.96	0.40	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:48	10:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.99	0.50	
	6、沌口街正街11号	7:06	7:06-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.00	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:21	8:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	0.70	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	8:07	8:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294号	8:34	8:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:10	9:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:23	9:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:41	9:41-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:36	7:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:40	7:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:52	7:52-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.89	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	7:21	7:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.50	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:16	10:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:33	10:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.92	0.50	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出 厂 水 ≥0.3	